

석면비산측정 결과보고서



공 사 명 : 영동농협 양강지점 제2종근생시설 증축공사중 철거공사

현장주소 : 충북 영동군 양강면 학산영동로 854

제 출 인 : 에스엔씨건설(주)

에 스 엔 씨 건 설 (주)

【별첨】

측정 일시	2017년 05월 22일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(개/cm ³)	검출석면
	A1	부지경계선	0.001	미만
	A2	부지경계선	0.000	미만
	A3	부지경계선	0.000	미만
	A4	부지경계선	0.001	미만
	A5	위생설비입구	0.002	미만
	A6	음압기 배출구	0.004	미만
	A7	작업장주변 실외	0.000	미만
	A8	폐기물반출구	0.003	미만

측정 지점 위치(도식도)



석면 분석 결과서

PCM ANALYTICAL REPORT

업 체 명: 에스엔씨건설(주)				분석서 번호		ER17-0522-1	
				분 석 자		한 상 하	
귀하(사)가 시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.							
접수일 : 2017. 05. 22 분석일 : 2017. 05. 22 사용목적 : 제 출 용							
시료 번호	측정위치 및 측정장소	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총유량 (L)	측정결과 (개/cm³)	농도기준 (개/cm³)	초과 여부
A1	부지경계선	160	15	2,400	0.001	0.01	미만
A2	부지경계선	160	15	2,400	0.000	0.01	미만
A3	부지경계선	160	15	2,400	0.000	0.01	미만
A4	부지경계선	160	15	2,400	0.001	0.01	미만
A5	위생설비입구	27	15	400	0.002	0.01	미만
A6	음압기배출구	27	15	400	0.004	0.01	미만
A7	작업장주변 실외	80	15	1,200	0.000	0.01	미만
A8	폐기물반출구	27	15	400	0.003	0.01	미만

■ 분석방법 : 위상차현미경 계수분석 - 『실내공기질공정시험기준』의 『실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)』 - 환경부고시 제2012-79호

1. 본 분석결과는 공기 성분 증명 및 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안 됩니다.
2. 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.



[주]이레에이티연구소 대표이사인




대전광역시 서구 갈마중로 12 갤럭시B/D 406호
 TEL : 042)524-6100 FAX : 042)524-6101

【별첨】

측정 일시	2017년 05월 23일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(개/cm ³)	검출석면
	A1	부지경계선	0.000	미만
	A2	부지경계선	0.001	미만
	A3	부지경계선	0.000	미만
	A4	부지경계선	0.000	미만
	A5	위생설비입구	0.003	미만
	A6	작업장주변 실외	0.001	미만
	A7	폐기물반출구	0.003	미만

측정 지점 위치(도식도)



석면 분석 결과서

PCM ANALYTICAL REPORT

업 체 명: 에스엔씨건설(주)		분석서 번호	ER17-0523-1				
		분 석 자	한 상 하				
귀하(사)가 시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.							
접수일 : 2017. 05. 23 분석일 : 2017. 05. 23 사용목적 : 제 출 용							
시료 번호	측정위치 및 측정장소	측정시간 (분)	유량 (l/min)	총유량 (L)	측정결과 (개/cm³)	농도기준 (개/cm³)	초과 여부
A1	부지경계선	160	15	2,400	0.000	0.01	미만
A2	부지경계선	160	15	2,400	0.001	0.01	미만
A3	부지경계선	160	15	2,400	0.000	0.01	미만
A4	부지경계선	160	15	2,400	0.000	0.01	미만
A5	위생설비입구	27	15	400	0.003	0.01	미만
A6	작업장주변 실외	80	15	1,200	0.001	0.01	미만
A7	폐기물반출구	27	15	400	0.003	0.01	미만

■ 분석방법 : 위상차현미경 계수분석 - 『실내공기질공정시험기준』의 『실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)』 - 환경부고시 제2012-79호

1. 본 분석결과는 공기 성분 증명 및 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안 됩니다.
2. 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.



[주]이레에이티연구소 대표이사인



대전광역시 서구 갈마중로 12 겐력시B/D 406호

TEL : 042)524-6100 FAX : 042)524-6101

■ 석면조사기관 지정서

제2015-120002호

석면조사기관 지정서(최초)

기관명	(주)이레에이티연구소	
소재지	(35272) 대전광역시 서구 갈마중로 12 (갈마동, 갤럭시21) 406호()	
대표자성명	고봉식	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	권할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	대전청

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 질김에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2015. 8. 17

대전지방고용노동청장

