



# 한국환경안전연구소

Korea Safety and Research Institute for Environment

우 288-05 / 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

문서번호 : 제2411000149호

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 영동군상수도사업소 귀중

보 냄 : 한국환경안전연구소장

제 목 : 수질검사성적서



기술책임자 :

품질책임자 :

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수장주간검사(7항목)	의뢰근거	수도법 제29조	접수번호	2411000149
검사목적	정기검사용	채수방법	공무원입회하봉항봉인 (강경구)	접 수 일	2024년 10월 14일
채수장소	충북 영동군 상촌면 궁촌정수장			채 수 일	2024년 10월 14일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	5	질산성질소	10 mg/L이하	1.6
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.7
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	7	증발잔류물	500 mg/L이하	76
4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관 <환경부 금강유역 환경청 7호 지정>



# 한국환경안전연구소

Korea Safety and Research Institute for Environment

우 288-05 / 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

문서번호 : 제2411000150호

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 영동군상수도사업소 귀중



보 냄 : 한국환경안전연구소장

기술책임자 :

제 목 : 수질검사성적서

품질책임자 :

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수장주간검사(7항목)	의뢰근거	수도법 제29조	접수번호	2411000150
검사목적	정기검사용	채수방법	공무원입회하봉함봉인 (강경구)	접 수 일	2024년 10월 14일
채수장소	충북 영동군 용화면 용화배수지			채 수 일	2024년 10월 14일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	5	질산성질소	10 mg/L이하	3.0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.8
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	7	중발잔류물	500 mg/L이하	112
4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관 <환경부 금강유역 환경청 7호 지정>



# 한국환경안전연구소

Korea Safety and Research Institute for Environment

우 288-05 / 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

문서번호 : 제2411000151호

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 영동군상수도사업소 귀중

보 냄 : 한국환경안전연구소장

제 목 : 수질검사성적서



기술책임자 :

품질책임자 :

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수장주간검사(7항목)	의뢰근거	수도법 제29조	접수번호	2411000151
검사목적	정기검사용	채수방법	공무원입회하봉함봉인 (강경구)	접 수 일	2024년 10월 14일
채수장소	충북 영동군 영동읍 영동정수장			채 수 일	2024년 10월 14일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	5	질산성질소	10 mg/L이하	1.0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.0
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	7	중발잔류물	500 mg/L이하	111
4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관 <환경부 금강유역 환경청 7호 지정>



# 한국환경안전연구소

Korea Safety and Research Institute for Environment

우 288-05 / 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

문서번호 : 제2411000152호

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 영동군상수도사업소 귀중

보 냄 : 한국환경안전연구소장

제 목 : 수질검사성적서



기술책임자 :

품질책임자 :

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도 정수(59항목)-하천, 복류, 계곡수	의뢰근거	수도법 제29조	접수번호	2411000152		
검사목적	정기검사용	채수방법	공무원입회하봉함봉인 (강경구)	접 수 일	2024년 10월 14일		
채수장소	충북 영동군 상촌면 공촌정수장 (정수)			채 수 일	2024년 10월 14일		
NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	망간	0.05 mg/L이하	불검출				
판 정		0.00(42)2		적합			
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관 <환경부 금강유역 환경청 7호 지정 >



# 한국환경안전연구소

Korea Safety and Research Institute for Environment

우 288-05 / 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-30 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

문서번호 : 제2411000153호

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 영동군상수도사업소 귀중

보 냄 : 한국환경안전연구소장

제 목 : 수질검사성적서



기술책임자 :

품질책임자 :

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	음용수(46항목)	의뢰근거	수도법 제29조	접수번호	2411000153		
검사목적	정기검사용	채수방법	공무원입회하봉함봉인 (강경구)	접 수 일	2024년 10월 14일		
채수장소	충북 영동군 상촌면 공촌정수장 (원수)			채 수 일	2024년 10월 14일		
NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	망간	0.3 mg/L이하	0.025				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관 <환경부 금강유역 환경청 7호 지정 >

